

De fractie van
Senioren Hollands Kroon

Verzenddatum

Ons kenmerk

Uw kenmerk
TV-2408

Uw brief van
18 maart 2024

onderwerp
Vestigingsvoorwaarden datacenters

Contact
Bo-Anne van Egmond
José van der Veldt

Pagina
1/3

T 088-321 5000

Beste fractie,

Op 18 maart 2024 heeft u technische vragen (nummer TV-2408) gesteld over Vestigingsvoorwaarden datacenters. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen.

Voordat wij ingaan op de gestelde vragen willen wij benadrukken dat de vestigingsvoorwaarden zijn opgesteld door de provincie Noord-Holland. Deze vestigingsvoorwaarden gelden voor alle datacenters in Noord-Holland, niet alleen de hyperscale datacenters zoals gevestigd in onze gemeente. Aan u ligt de vraag voor of u nog wensen en bedenkingen wilt uiten op de vestigingsvoorwaarden. Mocht u onderdelen/thema's/onderwerpen missen dan kunt u deze tijdens het debat in de vergadering inbrengen in het kader van wensen en bedenkingen. Het college neemt die wensen en bedenkingen dan mee in de besluitvorming over de vestigingsvoorwaarden.

Daarnaast willen wij benoemen dat de gemeente voor eventuele nieuwe datacenters met de datacenterbedrijven in gesprek gaat over de vestigingsvoorwaarden. De datacenterbedrijven moeten bij de aanvraag omgevingsvergunning/wijziging van het omgevingsplan aangeven en/of motiveren op welke wijze zij invulling geven aan de vestigingsvoorwaarden. Dit maakt uiteindelijk deel uit van het ruimtelijk besluit en is daarmee bindend voor de vergunninghouder.

Reactie

Contact
www.hollandskroon.nl
T 088 – 321 50 00

Social Media
 facebook.com/hollandskroon
 @hollandskroon

Overige gegevens
BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785
BIC: BNGHNL2G

1. *De richtlijn gaat over nieuw te vestigen datacentra. Momenteel gebruiken de modernste datacentra al eigen watervoorraden voor de eventuele koeling. Heeft u overwegingen om dit niet op te leggen voor onze gemeente?*

In de vestigingsvoorwaarden geldt een voorkeursvolgorde voor watergebruik. Het gebruiken van eigen watervoorraad (bijvoorbeeld aangelegd via hemelwater) is een mogelijkheid. De vestigingsvoorwaarden zijn bovenwettelijke eisen en kunnen niet verplicht worden. Wij vragen om een inspanningsverplichting en motivering waarbij wordt uitgelegd waarom een datacenterontwikkeling wel of niet aan de vestigingsvoorwaarden kan voldoen. Termen als “maximaal besparen”, “optimaal gebruik van” sluiten op deze bovenwettelijke verplichting aan.

2. *In bovenstaande richtlijn kon ik niets terugvinden over het lozen van afvalwater. Heb ik dit over het hoofd gezien of is dit volgens u niet noodzakelijk?*

Het lozen van afvalwater is volgens de provincie Noord-Holland niet noodzakelijk om op te nemen binnen de vestigingsvoorwaarden, omdat de omgang met afvalwater al onderdeel is van de geldende wet- en regelgeving. In algemene zin valt te zeggen dat er verschillende soorten afvalwaterstromen zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor huishoudelijk afvalwater of een mengsel van huishoudelijke afvalwater met bedrijfsafvalwater dat biologisch afbreekbaar is. Het gaat bij datacenters om koelwater of brijnwater. Dat valt onder de categorie bedrijfsafvalwater, waar wij niet over gaan. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is hiervoor het bevoegd gezag. Wij denken dat het om die reden niet verstandig is om hiervoor extra eisen op te nemen.

3. *Een derde zorgpunt vanuit de inwoners en is dan ook de basis voor de volgende vraag. Heeft u een plan dat, als gevolg van toenemende grote vraag aan elektriciteit voor de datacentra, voorkomt dat problemen ontstaan bij bedrijven en/of inwoners op gebied van continuïteit elektriciteit en/of aansluiten op het reguliere elektriciteitsnet ?*

Allereerst merken we op dat het gebruik van elektriciteit en het voorkomen van problemen een taak is die buiten onze rol als gemeente valt. Dit is een taak van de netbeheerders. Daarnaast zijn het algemene vestigingsvoorwaarden die gelden voor heel Noord-Holland, opgesteld samen met de provincie en andere gemeenten. Deze staan ook los van beschikbaarheid van elektriciteit en schaarste op het net, een probleem waar de netbeheerders nu aan werken.

Voor wat betreft de datacenters in Hollands Kroon: datacenters zijn op het hoogspanningsnet van TenneT aangesloten; bedrijven en inwoners maken gebruik van het middenspanningsnet van Liander. Voor het hoogspanningsnet gelden die knelpunten niet en is er geen effect op het middenspanningsnet. Uiteindelijk gaat het voor Nederland als geheel natuurlijk wel over het totale energiegebruik en de opgaven daarbinnen voor verduurzaming.

Met vriendelijke groet,

R.N. Leever

wethouder Economie en Brede Welvaart

Deze brief is digitaal gemaakt en daarom niet ondertekend.